

Stalowa Wola 28-05-2020r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania pn: „Dostawa prefabrykowanych, wymiennikowych węzłów cieplnych” (Znak sprawy: 4/PN/1/2020)

Pytanie Oferenta:

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

1. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie równoważnych pomp obiegowych firmy Wilo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych pomp obiegowych innych producentów niż te wskazane w SIWZ, przy czym oferowane pompy powinny posiadać następujące możliwości:

1. montażu modułu zdalnego sterowania - protokół MODBUS,
2. wyboru rodzaju regulacji: stała temperatura, stały przepływ, regulacja adaptacyjna na bieżąco dostosowująca wydajność pompy do aktualnego zapotrzebowania instalacji,
3. realizacji funkcji ograniczającej przepływ maksymalny

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Paleń